

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» июня 2024 г., 07240131000210914514

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Управление надзорной
деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
городскому округу Баксан и Баксанскому муниципальному району

«27» июня 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2406/007-07/23-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 75

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «07» июня 2024 г., № 2406/007-07/23-В/ПВП, учетный номер проверки 07240131000210914514.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Бифов Азамат Хаутиевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Баксану и Баксанскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятых решений о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Кабардино-Балкарская, р-н Баксанский, с Атажукينو, ул Катанчиева, Дом 56

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) помещений иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОГИМНАЗИЯ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТАЖУКИНО БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНН 0701004300, адрес регистрации юридического лица: 361521, РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, БАКСАНСКИЙ, СЕЛО АТАЖУКИНО, КАТАНЧИЕВА УЛИЦА, 49

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «27» июня 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «27» июня 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Отсутствуют системы водоснабжения и канализации с оборудованием санузлов. Место выявления нарушения: МКОУ "Прогимназия с.п. Атажукينو"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Подраздел 4.5.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией проведены мероприятия по оценке технического состояния энергетических устройств

Срок устранения нарушения:
10.04.2025

2. Не проводится планово-предупредительный ремонт помещений защитного сооружения. Место выявления нарушения: ЗС МКОУ "Прогимназия с.п. Атажукино"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Подраздел 5.2.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией произведен планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе планово-предупредительный ремонт строительных конструкций
Срок устранения нарушения:
10.04.2025
3. Во входах используемых в мирное время, отсутствуют защитно-герметические и герметические ворота, которые должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съемными легкими экранами или щитами.. Место выявления нарушения: ЗС МКОУ "Прогимназия с.п. Атажукино"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.5. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Защитно-герметические двери и герметические ворота и двери защитного сооружения прикрываются съемными легкими экранами или щитами
Срок устранения нарушения:
10.04.2025
4. Не проводится ремонт системы электроснабжения. Место выявления нарушения: ЗС МКОУ "Прогимназия с.п. Атажукино"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Подраздел 4.5.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией проведены мероприятия по оценке технического состояния энергетических устройств
Срок устранения нарушения:
10.04.2025
5. Отсутствуют знаки обозначения ЗС ГО, а также указатели маршрута на путях движения укрываемых в ЗС ГО. Место выявления нарушения: ЗС МКОУ "Прогимназия с.п. Атажукино"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Подраздел 6.3.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе порядок заполнения защитных сооружений гражданской обороны укрываемыми
Срок устранения нарушения:
10.04.2025
6. ЗС ГО не обеспечено необходимой мебелью. Место выявления нарушения: ЗС МКОУ "Прогимназия с.п. Атажукино"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Подраздел 6.1.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе обозначение защитных сооружений гражданской обороны
Срок устранения нарушения:
10.04.2025
7. Отсутствует фильтрационная система, а именно вентиляторы, фильтры. Место выявления нарушения: ЗС МКОУ "Прогимназия с.п. Атажукино"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Подраздел 4.3.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией проведены мероприятия по оценке технического состояния системы фильтровентиляции и герметичности
Срок устранения нарушения:
10.04.2025
8. Не создано звено по обслуживанию ЗС ГО, оснащенного СИЗ, радиационной и химической разведки/, связи медицинским имуществом и инструментом. Место выявления нарушения: ЗС МКОУ "Прогимназия с.п. Атажукино"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 1.4. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:

Созданы звенья по обслуживанию ЗС ГО для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению.

Срок устранения нарушения:

10.04.2025

9. Не создаются и не содержатся в целях гражданской обороны запасы продовольственных, материально-технических медицинских и иных средств. Место выявления нарушения: ЗС МКОУ "Прогимназия с.п. Атажукино"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт 1, абзац шестой. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:

Организация создаёт в целях гражданской обороны запасы продовольственных средств

Срок устранения нарушения:

10.04.2025

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Баксану и Баксанскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Бифов Азамат Хаутиевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37A78C2BB9A3C8CA976ED7ACEB3B3C98
Идентификатор: Бифов Азамат Хаутиевич
Действителен с 24.01.2024 по 18.04.2025

подпись

Бифов Азамат Хаутиевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Баксану и Баксанскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (Заместитель главного государственного инспектора г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору), телефон: 88663441048, e-mail: bifovah@07.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

директор А.А.Аметова Т.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

